D. FALLEGGER

ELEKTRO-TABLEAUX AG • ELEKTROTECHNISCHE ARTIKEL

Stück- und Bauartennachweis gemäss EN 61439

Elektroplaner

Name | Adresse

PLZ / Ort | Telefon

Datum | Monteur | Auftrags-Nr.

Verteilertyp ☐ ATZ Tableaux ☐ AP Schrank ☐ UP/AP Zählerkasten ☐

Spannung: Ue 3× 400/230 V	Kommission
Schutzmassnahme ☐ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S	Unterschrift
Kurzschlussfestigkeit kA	Vorsicherung max. Ampere
Schutzgrad IP ×	EVU

Sichtprüfung und Messungen	
☐ Mechanischer Aufbau, Anordnung, Unterteilung	☐ Qualität der elektrischen Anschlüsse
☐ Klemmschienen geerdet	☐ Leiterquerschnitt, Verlegung Norm entsprechend
☐ Berührungsschutz	☐ Neutralleiterverbindungen kontrolliert
☐ Luft- und Kriechstrecken genügend gross	☐ Funktionstest der LS und Sicherungen
☐ Apparate gemäss Schema (A, mA, kA) eingebaut	☐ Funktionskontrolle von Steuerungen, wenn vorhanden
☐ Beschriftungen z.B. LS und Leiter L1/L2/L3/N/PE	☐ Isolationstest L1/L2/L3/N gegen PE
☐ Typenschild montiert und technische Unterlagen beigelegt	☐ Funktionstest der Fehlerstromschutzschalter durchgeführt
☐ Zubehör beigelegt (Türen, Sockel, Sensoren etc.)	☐ Schutzleiterdurchgangstest 10A Messstrom
☐ Motorschutz entspricht Nennstrom	☐ Alle Verbindungen gemäss Schema enthalten
☐	
☐	

Konformitätserklärung

Die Firma D. Fallegger erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt auf das sich dieses Protokoll bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt. **Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG: EN 61439 1/3**

Haftungshinweise

Schraubenkontrolle

Durch Vibrationen beim Transport kann sich die Festigkeit der Schraubenanschlüsse etwas verringern. Bitte versichern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind.

Manipulation

Durch nachträgliche Manipulation an Verdrahtung oder Betriebsmittel verliert obige Konformitätserklärung ihre Gültigkeit und die Firma D. Fallegger AG lehnt jegliche Schäden und Folgeschäden ab.

Garantie

Wir verpflichten uns, Apparate, die infolge von Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehler innerhalb Jahresfrist nach Einbau respektive längstens zwei Jahre nach Lieferung defekt sein sollten, kostenlos zu ersetzen. Der Rücksendung defekter Apparate ist jeweils der betreffende Lieferschein beizulegen. Der Lieferschein gilt als Garantieschein. Unsere Garantie beschränkt sich auf den Ersatz der fehlerhaften Produkte unter Ausschluss jeglicher weiterer Haftung.

Rückgabe

Aus Sicherheitsgründen können bestückte und verdrahtete Verteiler nicht zurückgenommen werden.

Amstutzweg 4, CH-6010 Kriens, Tel. 041 310 30 13, Fax 041 310 30 03, da.fallegger@regiocom.ch, www.d-fallegger.ch